

承認図

認定シール



蓄光式避難口誘導標識

消防法施行規則 第三十一条の四第二項



平成18年4月3日総務省令第69号（改訂）に基づく認定機関「一般財団法人日本消防設備安全センター」の認定製品である。



製造元型式表示ステッカー

蓄光式誘導標識	
種 別	避難設備 壁面用
製 造 者	日本消防標識工業会 会員 東洋防災株式会社
製 造 年	20**
型式記号	NB
認定番号	NP-005号

裏面貼付用 (原寸)



仕 様

材 質	ルミノーバ プレート			
輝 度	規定による			
サイズ	120×360mm			
印 刷	シルクスクリーン印刷			
基準色	地色：淡黄色（5GY9/4）			
	シンボル：緑色（5G4/8）			
図番	NB-010007	作図	2007.02.01	承認
縮尺	1/2			製図
型 番	NB-109			



東洋防災株式会社